



Главному государственному
инспектору по пожарному надзору
Павловского района
О. Н. Луценко

ул. Проезжая, 4
ст-ца Павловская, 352040

Об исполнении предписания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 станицы Атаманской муниципального образования Павловский район представляет информацию об исполнении предписания № 88/1/1 от 6 июня 2016 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Наименование нарушения	Отметка о выполнении
1.	В здании МБОУ СОШ №4 относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, отсутствует дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	09.06.2016 в здании МБОУ СОШ № 4 было установлено оборудование для дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

Директор СОШ №4

Л. В. Бойко

А. В. Дворецкая
4-95-82