



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД Павловского района**

352040, ст. Павловская, ул. Проезжая, 4, тел: 8(86191) 5-17-77, E-mail: ogpn_38@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40, телефон доверия Южного регионального центра 8(863) 240-66-10

**Предписания № 88/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МБОУ СОШ № 4

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

*во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Павловского района
Луценко Олега Николаевича по пожарному надзору от 05.05.2016г. № 88,*

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» мая 2016г. по «06» июня 2016г. проведена проверка *старшим дознавателем ОНД и ПР Павловского района Василенко Дмитрием Васильевичем объекта защиты МБОУ СОШ № 4.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
расположенного по адресу: *Краснодарский край, ст. Атаманская, ул. Шевченко, 30*

(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Бойко Линой Владимировной.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании МБОУ СОШ № 4 относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, отсутствует дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 83 п.7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих	15.07.2016 г.	

	сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Со сроками предписания согласен(а)

*Старший дознаватель ОНД и ПР Павловского района
ст. лейтенант внутренней службы*

Василенко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Бойко Лина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

В. Васильев



(подпись)

06» июня 2016 г.